

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 29/_____**

Садовый с.о.
Место составления

27.03.2025 г.
Время 13:6

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 29 от 03.03.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области

МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района

Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Еликты отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Еликты отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Березняковка, Мектеп (УЛИЦА), 12.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 17.03.2025 - 27.03.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены нарушения выявлены.

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Еликты отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует наличие в помещениях дежурного персонала организаций у мест размещения телефонов, планов эвакуации, инструкций о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112". Отсутствует наличие у дежурного персонала при себе комплекта ключей	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей (не обеспечиваются биркой с надписью о его принадлежности к замку) в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	
2	В здании школы не исправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.6 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В столовой используется поврежденная и незакрепленная электрическая розетка. Основание: п.п.2 п.86 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В кабинете истории, столовой, котельной электрическая розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п.79 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В складе старых книг, столовой, спортзале, котельной соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений не произведены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Не произведено хранение топлива(угля) в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных ближе 8 метров от сгораемых строений. Основание: п.116 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Отсутствует специально отведенное место, исключаящую возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой. Основание: п.113 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55;	П. 96 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

М.С.Сейсенберг АС А.А.Курманжолев КС

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

✓

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

✓

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.