

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЗЕРЕНДІ АУДАНЫ  
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ ЕЛІКТІ  
АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН  
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА  
ЕЛИКТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО  
ЗЕРЕНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

Елікті ауылы


Мектеп көшесі 12

Тел:8-716-53-0-38

с.Еликті

ул.Мектеп 12

Тел:8-716-53-0-38



Начальнику ОЧС  
Зерендинского района  
подполковнику гражданской  
защиты Жолдину Е.Ж.

На основании предписания №29 от 27.03.2025г по КГУ ОШ  
с.Еликті по Зерендинскому району управления образования Акмолинской  
области» сообщает, что в ходе плановой проверки по соблюдению  
норм, правил, технических регламентов и стандартов Республики Казахстан  
Акмолинской области» пожарной безопасности на объектах КГУ «ОШ с.Еликті  
по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области» в  
период с 17.03.2025-27.03.2025 года


все значительные, незначительные и грубые нарушения устранены  
в полном объеме.

Приложение прилагаем.

Директор школы



Каймульдина Б.Б.



Согласовано

Начальник ОЧС

Зерендинского района

Подполковник г/з Жолдин Е.Ж.

«    » \_\_\_\_\_ 2025г.

Утверждаю

Директор

КГУ «ОШ с.Еликти»


Каймульдина Б.В.

«26» 04 2025г.

### План

**Мероприятий по устранению нарушений указанных в акте  
№ 29 от 27.03.2025г. по результатам проведенной проверки пожарной  
безопасности КГУ «Общеобразовательная школа с.Еликти»**

| № п/п | Наименование мероприятий                                                                        | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель       | Отметки об исполнении      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1     | В здании школы в неисправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация                     | апрель           | Директор школы<br>завхоз        | АПС в исправном состоянии. |
| 2     | В столовой используется поврежденная и незакрепленная электрическая розетка                     | апрель           | ИП<br>«Назарова»                | исправлено                 |
| 3     | В кабинете истории, столовой, котельной электрическая розетка смонтирована на горючем основании | Апрель 2025г.    | Завхоз школы, админ истр. школы | исправлено                 |

Составил  завхоз школы Махамбетова А.А.